




# Střední průmyslová škola zeměměřická

Praha 9, Pod Táborem 300



**Zadavatel:**

Střední průmyslová škola zeměměřická, Praha 9, Pod Táborem 300,

**se sídlem:**

Pod Táborem 300, Praha 9, 190 00,

**IČO:**

61386278,

**zastoupený:**

Ing. Jan Staněk (dále jen „zadavatel“).

**Veřejná zakázka:**

**„Dodávka LED svítidel“**

## VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

Ředitel SPŠ zeměměřické vyhláší výběrové řízení na dodavatele pro veřejnou zakázku:

### **Dodávka LED svítidel.**

**Specifikace dodávky:**

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka svítidel s vyměnitelnými LED moduly dle technické specifikace (viz dále).

**Místo dodávky:** SPŠ zeměměřická, Pod Táborem 300, 190 00 Praha 9.

**Termín dodávky:** červen-červenec 2020

Podpis smlouvy (akceptace objednávky) proběhne až po přidělení finančních prostředků od zřizovatele (Hlavní město Praha).

**Maximální cena zakázky:** 800 000 Kč bez DPH.

**Kvalifikační předpoklady:**

- seznam 5 realizovaných zakázek zahrnujících práce v podobném rozsahu jako je předmět plnění veřejné zakázky za posledních 12 měsíců,
- poskytnutá záruka na dodané zboží min. 5 let,
- dostupnost náhradních dílů (včetně vyměnitelných LED modulů).

Nesplnění některého z kvalifikačních předpokladů znamená vyřazení nabídky z výběrového řízení.

telefon: **284 823 470**

e-mail: **spszem@spszem.cz**

Príspevková organizace hl. m. Prahy zřízena usnesením ZHMP č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011, zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600006123, zapsaná v RARIS IČO 61386278.

**Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky** hodnocená podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

#### **Technická specifikace:**

- **Typ A**, 378 ks – pro učebny a kanceláře,  
montáž na strop,  
světelný tok: min. 3700 lm,  
krytí: IP 20,  
max. délka svítidel: 1300 mm,  
optická část: parabolická mřížka s difuzorem pro omezení oslnění.
  
- **Typ B**, 36 ks – asymetrické pro osvětlení tabulí,  
montáž na lankový závěs,  
světelný tok: min. 3500 lm,  
krytí: IP 40,  
max. délka svítidel: 1500 mm,  
optická část: matný reflektor s asymetrickou vyzařovací charakteristikou pro osvětlování svislých ploch.
  
- **Typ C**, 44 ks – ploché pro chodby a schodiště,  
montáž na strop,  
světelný tok: min. 6600 lm,  
krytí: IP 40,  
max. délka svítidel: 1300 mm,  
max. výška svítidel: 50 mm,  
optická část: opálový difuzor.

Parametry společné pro všechna svítidla:

- Napěťová soustava: 50 Hz / 230 V,
- teplota chromatičnosti: 3800-4500 K,
- Index podání barev Ra: nejméně 80,
- životnost: nejméně L90 B10 50 000 hodin,
- max. hmotnost: 6 kg.
- LED moduly všech typů svítidel a napaječe musejí být snadno vyměnitelné (např. pomocí šroubků).

Všechny uvedené podmínky musejí být splněny. V opačném případě bude nabídka komisí pro posouzení a hodnocení nabídek vyřazena z výběrového řízení pro veřejnou zakázku.

---

telefon: 284 823 470

e-mail: [spszem@spszem.cz](mailto:spszem@spszem.cz)

Příspěvková organizace hl. m. Prahy zřízena usnesením ZHMP č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011, zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600006123, zapsaná v RARIS IČO 61386278.

### Nabídka bude obsahovat:

- cenovou nabídku s celkovou nabídkovou cenou dodávky dle technické specifikace (včetně poplatku za recyklaci),
- seznam 5 realizovaných zakázek zahrnujících dodávky v podobném rozsahu jako je předmět plnění veřejné zakázky za posledních 12 měsíců,
- informaci o poskytnuté záruce na dodané zboží,
- informaci o dostupnosti LED modulů a náhradách dílů svítidel (doložení skladových zásob),
- vyplněnou přílohu č. 1 – Technická specifikace tří typů svítidel (A, B, C).

### Termín pro předložení nabídek:

Cenové nabídky předložte do 5 pracovních dnů ode dne vyhlášení výzvy, tzn. doručení na kontaktní adresu zadavatele nejpozději do **14.00 hod, 12. 6. 2020** (doporučujeme osobní doručení v době od 8 do 14 hod do podatelny ve 2. patře na kontaktní adrese).

Cenová nabídka musí být doručena v listinné podobě v obálce označené názvem veřejné zakázky.

Kontaktní adresa zadavatele je:

SPŠ zeměměřická  
Pod Tábořem 300  
190 00 Praha 9

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu k předložení cenové nabídky, a to kdykoli během výběrového řízení bez udání důvodu.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – Technická specifikace tří typů svítidel (A, B, C)

V Praze dne 5. 6. 2020

príspevková organizace  
Střední průmyslová škola zeměměřická  
Pod Tábořem 300, 190 00 Praha 9  
Tel.: 284 821 803



Ing. Jan Staněk  
ředitel školy

---

telefon: **284 823 470**

e-mail: **spszem@spszem.cz**

Príspevková organizace hl. m. Prahy zřízena usnesením ZHMP č. 4/8 ze dne 17. 2. 2011, zapsaná v Rejstříku škol RED-IZO 600006123, zapsaná v RARIS IČO 61386278.